



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োলজিস্টের কার্যালয়

মাইক্রোবায়োলজি ও কেমিক্যাল বিভাগ

(ঢাকা ওয়াসা কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী

আসাদ গেইট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।

ফোন/ফ্যাক্সঃ ০২-৪৮১২২৭৫১, ই-মেইলঃ dwasacentrallaboratory@gmail.com

শেখ হাসিনার মূলনীতি গ্রাম শহরের উন্নতি

ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২) ল্যাবরেটরী পরীক্ষার বিবরণী।

ক্রঃ নং	নমুনার উৎস	প্যারামিটার সমূহ					মন্তব্য
		নমুনার সংখ্যা	জীবাণু বিষয়ক পরীক্ষার সংখ্যা	অবঃ ক্লোরিন পরীক্ষার সংখ্যা	ভৌত রাসায়নিক পরীক্ষার সংখ্যা	বিশ্লেষণী পরীক্ষার সংখ্যা	
১	গভীর নলকূপ	৩৭৬	১৮৮	১৮৮	৯৮৬	----	নমুনা পানি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পানির মান সন্তোষজনক।
২	গ্রাহকের হোল্ডিং-র সরবরাহ লাইন (মনিটরিং)	২৮৮	১২৪	১৪৪	৭২০		
৩	গ্রাহকের হোল্ডিং-র ভূ-গর্ভস্থ জলাধার (মনিটরিং)	৩২৬	১৪২	১৬৩	৮১৫	---	
৪	গ্রাহকের হোল্ডিং -র সরবরাহ লাইন (অভিযোগের প্রেক্ষিতে)	৩০	২৯	১৫	৯০	----	
৫	গ্রাহকের হোল্ডিং-র ভূ-গর্ভস্থ জলাধার (অভিযোগের প্রেক্ষিতে)	৭২	৪৭	৩৫	২২৬		
৬	স্থাপিত/ প্রতিস্থাপিত গভীর নলকূপ	৬৪	৬৪	--	৪১৬	---	
৭	ওয়াটার ওয়ার্কস	২০	০৯	০৪	১৩৪	---	
৮	ওয়াসা ভবন	৩৬	১৮	১৮	১০৮	----	
৯	বঙ্গ ভবন	১২০	১৮০	৬০	৪২০	----	
১০	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/ মাননীয় প্রধান বিচারপতির বাসভবন	২৪	২২	১২	৮৭		
১১	"ফি"-র বিনিময়ে (জনসাধারণ/ বিভিন্ন সংস্থা) পানি/কেমিক্যাল পরীক্ষা	২৩	২৭	--	১৭২	---	
১২	বোতল জাত পানি উৎপাদন ও ভার্কুতা প্রকল্প	৫৫	৩৭	০৬	৩৭৯	---	
১৩	এলাম সালফেট এর বিশ্লেষণী পরীক্ষা	০৬	-	---	--	৩১	
	মোট সংখ্যা	১৪৪০	৮৮৭	৬৪৫	৪,৫৫৩	৩১	
	সর্বমোট পরীক্ষার সংখ্যা			৬,১১৬			

*জীবাণুবিষয়ক পরীক্ষা : Total Coliforms, Fecal Coliform & Aerobic Plate Count etc.

*ভৌত রাসায়নিক পরীক্ষা : pH, Color, Turbidity, TDS, EC, T- Hardness, Temperature, Alkalinity, Acidity, Salinity, Arsenic, Chloride, Aluminium, Calcium, Chromium, Copper, Iron, Manganese, Zinc, Residual Chlorine, Ammonia, Nitrate, Nitrite, Phosphorus, Sulfate, DO, BOD, COD, TSS, Bi-Carbonate, Fluoride etc.

Sattorain

(ড. মোঃ আলমগীর হোসেন)

ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োলজিস্ট ও বিভাগীয় প্রধান
ঢাকা ওয়াসা।

